



אגף בינוי, רכש ולוגיסטיקה



מכרז 19/2024 לאספקה והתקנת גנרטור עבור מבנה בית ספר אגם בעיר רעננה

תשובות לשאלות הבהרה

הארכת מועד הגשה

(להלן הבהרה מספר 2)

שאלות:

1. סעיף מהות המכרז ס"ק 1.2.1 התקנת מערכת דלק שתשולב עם מיכל חודשי – לא צורף חומר טכני הנוגע לסעיף זה ולא דובר על כך בסיור המציעים, דובר אך ורק על כך שקיים מיכל בבסיס הגנרטור בלבד.
2. נספח ט' – המחיר המקסימלי אשר ניתן בדרישה נמוך משמעותית ממחיר המקובל בשוק, האם ניתן לתת הנחה שלילית?

תשובות

1. המיכל בבסיס הגנרטור ולא מיכל חימוני. מפרט המיכל קיים במפרט הטכני של המכרז.
2. המחיר הינו מחיר רלוונטי למחירי השוק וזאת לאחר בדיקה- לא ניתן לתת % הנחה שלילי ניתן לתת 0%

הארכת מועד הגשה:

מועד הגשה הוארך עד ליום 8.9.2024 עד שעה 15:00 בלשכה המשפטית בנין העירייה אחוזה 103 רעננה

חובה על המציע להתעדכן באתר העירוני עד המועד האחרון להגשה ולצרף כל הבהרה שתצא למסמכי ההליך שהיא חתומה על ידו



רחוב היצירה 14, מיקוד 4366360 • המוקד העירוני 107 • info@raanana.muni.il

טל. 09-7610689 • www.raanana.muni.il