

23/07/2025

מכרז פומבי 31/2025
מכרז עבודות גידור
סיכום סיור קבלנים מיום 23/07/2025
(להלן הבהרה מס' 1)

א. סיכום סיור קבלנים מיום 23/07/2025

בתאריך 23/07/2025 נערך סיור קבלנים למכרז עבודות גידור באגף בינוי, רכש ולוגיסטיקה.

משתתפים מטעם העירייה:

רועי לזר- סגן מנהל אגף מחלקת אחזקת מבנים ופיתוח תשתיות
ולדימיר ליברזון - מהנדס בנין ופיקוח שיפוצים אחזקת מבנים
אלחנן שי- סגן מנהל מחלקת פיתוח תשתיות

קבלנים שהגיעו לסיור:

מס"ד	שם החברה	איש קשר
1	מסגרית צמרת בע"מ	נחמה/נורית
2	טכנופלנט בע"מ	שיפרה מזור
3	די אנד די בטחיות בע"מ	נועם היב
4	ח.ממרוד בע"מ	אופיר ממרוד
5	חוד עתיר	איציק אלעזר
6	מסגרית מגדל	רפי מחולון
7	בר מתכות	עמית ברגיל
8	יעז	חיים
9	ח"י גידור	חיים

נושאים שהובהרו:

הודגשו עיקרי הדרישות במכרז, הודגש הצורך לעיין היטב במסמכי המכרז.

ב. מענה לשאלות הבהרה:

<u>שאלה</u>	<u>תשובה</u>
1. סעיף 01.004.004+5 - בדגם "דליה" מוט אנכי סטנדרטי הוא 16 מ"מ (לא 21 מ"מ). כמו כן, בדגם זה המרחק בין עמודים 2.8-3.0 מ' לא 2.0 מ' כפי שמופיע בכ"כ.	מקובל. בסעיף 01.01.004.005 תת פרק 004 עבודות גידור במקום המילים "בקוטר 16 מ"מ" יבוא "בקוטר 21 מ"מ"
2. סעיף 01.01.008.007 - חיפוי פשפש בפח מנוקב / מחורר – מה הכוונה 1/1 ס"מ ?	מידת החור.
3. דגמי סביונית – מרחק סטנדרטי בין עמודים הוא בין 2.10 – 2.20 מ', ולא 3.0 מ' כפי שמתואר בכ"כ.	לא ניתן לשינוי.
4. יש דגמי רשת מרותכת (ללא מסגרת) שהתאור שלהם דומה לגדר עם מסגרות, יש לתקן את התיאור בסעיפים 002.004 (תת-פרק), כדי שיתאימו לדגם.	לא ניתן לתקן.
5. נבקש למחוק את המילה "רצופות" כך שניתן לעמוד בתנאי הסף "מציעים בעלי ניסיון קודם ומוכח של שלוש שנים במהלך השנים 2020-2024, בביצוע עבודות גידור ללפחות רשות ציבורית אחת, בהיקף מחזור שנתי של 500,00 ₪ לשנה (כולל מע"מ)".	הסעיף יישאר כלשונו.
6. ציינתם שנדרש סיווג 111 א. עדיין לא קיבלתי שום התייחסות. אנחנו חברת די אנד די בטיחות בעמ בעלי וותק של 26 שנים בתחום המעקות והגידור עובדים מול גופים ממשלתיים וציבוריים כגון: נתיבי ישראל כביש 6 רכבת ישראל נתיבי איילון עיריות ומועצות החברה מתקינה כל חודש מעקות וגידור בסך של 2.5 מליון ₪ לחברה יש סיווג קבלני ג-3 200 אבקש לבדוק האם ניתן לשנות או להוסיף את הסיווג הנ"ל על מנת שנוכל להשתתף גם מחר בסיווג	דרישת הסף שנקבעה במכרז כוללת סיווג קבלני 111א – עבודות גידור, בהתאם לאופי העבודות הנדרש במסגרת ההתקשרות. סיווג ג-בענף 200 (כבישים תשתיות ופיתוח) מתייחס בעיקר לקבלני פיתוח, כאשר תחום הגידור מהווה רכיב שולי בלבד בתכולת העבודות הכללית של הסיווג ואינו עונה במדויק על צורכי המכרז. לעומת זאת, סיווג 111א נועד לקבלנים הממוקצים בתחום הגידור ופיתוח חצרות, ובעלי ניסיון, מיומנות ויכולת לספק מענה מהיר, ממוקד ושירותי יותר בתחום זה. לכן הסעיף יישאר כלשונו.

חובה על המציע להתעדכן באתר העירוני עד המועד האחרון להגשה ולצרף כל הבהרה שתצא למסמכי המכרז